

Bobowa, dnia 12.06.2009

Dot. Przetargu nieograniczonego „Remont i modernizacja Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”

Zgodnie z rozdziałem VII SIWZ prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy nowowymieniane okna PCV mają być obustronnie, czy jednostronnie oklejane okleiną drewnopodobną?
2. Prosimy o podanie modelu i producenta płytek elewacyjnych, zaakceptowanych przez Konserwatora Zabytków?
3. Czy wewnętrzne płytki podłogowe muszą być antypoślizgowe?

Ad 1) Stolarkę okienną PVC należy przyjąć od strony zewnętrznej w kolorze brąz (drewnopodobną), od wewnątrz budynku w kolorze białym.

Ad 2) Ze względu na wymogi konserwatora zabytków konieczne jest odtworzenie charakteru elewacji obłożonej obecnie piaskowcem poprzez zastosowanie płytek imitujących kamień o wymiarach 36 x 50

Ad3) Płytki podłogowe należy przyjąć antypoślizgowe.