nx: – listwy zaciskowe wejść sygnalizacji dwustanowej

## ZESTAW SZAF ZASILAJĄCO - STEROWNICZYCH RS2
Schwander (dostawa kompleksowa)




Szafa zasil.-sterownicza RS3
zespołu komór stabilizacji osadu
(dostawa kompleksowa)

Szafa sterownicza RSO
Linia odwadniania i higienizacji osadu ze stacją PEL
(dostawa kompleksowa)

Szafa sterownicza RP1
pompowni ścieków 1-go stopnia
(dostawa kompleksowa)

Szafa zasil.-sterownicza RSP
sitopiaskownika
(dostawa kompleksowa)

Szafa zasil.-sterownicza RSZ
instalacji zlewczej
(dostawa kompleksowa)

Szafa sterownicza RS1
pompowni ścieków 2-go stopnia
Schwander
(dostawa kompleksowa)

komputer wizualizacji
Sterownia
Budynek oczyszczalni

SZAFA STEROWNICZA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Projekt obejmuje ułożenie okablowania wyszczególnionego na rysunku.
Okablowanie sterownicze i sygnalizacyjne pozostałych zespołów i urządzeń technologicznych realizowane przez Schwander w ramach dostawy kompleksowej.
Podłączenia do szaf sterowniczych Schwander realizowane przez dostawcę.

| INSTALACJE WEWNĘTRZNE | 400/230V TN-S | Samoczynne szybkie wyłączenie t<0,4s |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Inwestor | **Gmina BOBOWA** |
| Nazwa inwestycji | **Rozudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Bobowa** |
| Stadium | **Instalacje Elektryczne - Projekt Budowlany** |
| Nazwa rys. | **Schemat połączeń zewnętrznych do szaf sterowniczych RS Schwander** |

| Projektował | Podpis | Data | Skala |
|---|---|---|---|
| inż. Czesław Sobejko Upr. GP.IV-63/398/76 specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakr. inst. elektr. | | 01.2007 | - |
| mgr inż. Marek Kowalik | | 01.2007 | Nr rys. |
| Sprawdził | | | |
| inż. Władysław Tenerowicz Upr. GP.IV-63/412/76 specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakr. inst. elektr. | | 01.2007 | **E301** |

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32; 30-653 Kraków