600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0

1 POLE ZASILAJĄCE

A A A V

PV

(mierniki i łącznik na elewacji)

3x IMW 300/5

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA
(z rękojeścią drzwiową na elewacji)

01

6/25 6/25

00

DEHN Guard

2 OBWODY NIEREZERWOWANE

Przedział szyn systemowych

15 16 17 18

14

RBK 1

3 POLE AGREGATU

IMW 250/5

03

PRZEŁĄCZNIK BY-PASS PRACY AGREGATU
(dźwignia łącznika na elewacji)

1- ZASILANIE REZERWOWANE
0- ZASILANIE WYŁĄCZONE
2- BY-PASS

02

WYŁĄCZNIK SIECI
(dźwignia łącznika na elewacji)

4 OBWODY REZERWOWANE

Przedział szyn systemowych

06 07 08 09

10 11 12 13

04 05

RBK 1 RBK 1

300.0 400.0 2000.0

50.0

RAMA Z CEOWNIKA C50 – wymiary 2400x600mm
MONTAŻ NAD KANAŁEM KABLOWYM

Zestaw szaf rozdzielczych metalowych z drzwiami pełnymi.
wysokość 2000mm, szerokość 2400mm (4x600)mm, głębokość 600mm.
Montaż nad kanałem kablowym. Wprowadzenie przewodów i kabli od dołu.
Obciążalność szyn zbiorczych 400A.

Obwody główne łączyć według schematu strukturalnego
Na rysunku podano dla zestawów aparatów oznaczenia numerów obwodów oraz dla pojedynczych aparatów oznaczenia według schematu.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE	400/230V TN-S	Samoczynne szybkie wyłączenie t<0,4s

Inwestor	**Gmina BOBOWA**		
Nazwa inwestycji	**Rozudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Bobowa**		
Stadium	**Instalacje Elektryczne - Projekt Budowlany**		
Obiekt	**Budynek oczyszczalni**		
Nazwa rys.	**Rozdzielnia główna oczyszczalni RG - rysunek montażowy**		
Projektował	Podpis	Data	Skala
inż. Czesław Sobejko Upr. GP.IV-63/398/76 specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakr. inst. elektr.		01.2007	**1:10**
mgr inż. Marek Kowalik		01.2007	Nr rys. **E501**
Sprawdził			
inż. Władysław Tenerowicz Upr. GP.IV-63/412/76 specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakr. inst. elektr.		01.2007	

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32; 30-653 Kraków