Rozdzielnica wnękowa Ekinoxe TX 2x18, IP-40, N+PE FAEL Legrand
drzwiczki transparentne z zamkiem, wym. 425x460x133mm
Aparatura prod. FAEL Legrand

Tablica TN3 (nierezerwowana) budynku stacji odwadniania (przebudowa budynku obecnej oczyszczalni)



Tablice TR3 i TN3 przewidziano zabudować w miejscu istniejącej rozdzielnicy RG, po jej demontażu.

Instalacje istniejących gniazd wtykowych i oświetlenia (po ich uzupełnieniu zgodnie z pokazanym rozmieszczeniem opraw i gniazd wtykowych) przełączyć do projektowanych tablic.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE	400/230V TN-S	Samoczynne szybkie wyłączenie t<0,4s

Inwestor	**Gmina BOBOWA**		
Nazwa inwestycji	**Rozudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Bobowa**		
Stadium	**Instalacje Elektryczne - Projekt Budowlany**		
Obiekt	**Budynek stacji odwadniania,**		
Nazwa rys.	**Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej TN3**		
Projektował	Podpis	Data	Skala
inż. Czesław Sobejko Upr. GP.IV-63/398/76 specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakr. inst. elektr.		01.2007	-
mgr inż. Marek Kowalik		01.2007	Nr rys.
Sprawdził			
inż. Władysław Tenerowicz Upr. GP.IV-63/412/76 specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakr. inst. elektr.		01.2007	**E109**

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32; 30-653 Kraków