Obróbki blacharskie, metalowe rynny przyłączyć do zwodu.
Uziom otokowy istniejący Fe/Zn30x4 należy skontrolować, w razie stwierdzenia ubytków korozyjnych bednarkę należy wymienić.

Wykonanie instalacji odgromowej wg normy PN–IEC 61024–1/2001.

ZK — złącze kontrolne na śrubowe o połączeniu pręt – płaskownik

h=1m — iglica – zwód pionowy AlMgSi Ø16, montowany do ściany komina (połączyć prętem DFe/Zn Ø8 ze zwodem).



INSTALACJE WEWNĘTRZNE	400/230V TN-S	Samoczynne szybkie wyłączenie t<0,4s

Inwestor	**Gmina BOBOWA**
Nazwa inwestycji	**Rozudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Bobowa**
Stadium	**Instalacje Elektryczne - Projekt Budowlany**
Obiekt	**Budynek przeróbki osadu - rzut dachu**
Nazwa rys.	**Plan instalacji elektrycznych i odgromowych**

Projektował	Podpis	Data	Skala
inż. Czesław Sobejko Upr. GP.IV–63/398/76 specj. instalacyjno–inżynieryjna w zakr. inst. elektr.		01.2007	**1:50**
mgr inż. Marek Kowalik		01.2007	Nr rys.
Sprawdził inż. Władysław Tenerowicz Upr. GP.IV–63/412/76 specj. instalacyjno–inżynieryjna w zakr. inst. elektr.		01.2007	**E405**

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32; 30-653 Kraków