Zbrojenie płyty stropowej P.III–1 i P.III–2, poziom góry +2,65, wysokość h=15cm

1:50

Zbrojenie dolne płyt



Zbrojenie górne płyt



A.III–A.III



B.III–B.III



X–X

1:25



Wieniec W.III–1

~37,00mb

1:25



Wieniec W.III–2

~7,00mb

1:25



Wieniec W.III–3

~38,50mb

1:20



Beton B20

Stal A–III 34GS
Stal A–0 St0S

Uwagi:

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami szalunkowymi i projektami branżowymi.
2. W razie niejasności skontaktować się z projektantem.
3. Pręty zbrojeniowe płyty należy przepuścić pomiędzy otworami wentylacji.
4. Otwory dla wentylacji wg proj. architektury.
5. W razie potrzeby pręty dociąć albo wygiąć (przy otworze wyłazu).
6. ±0,00=268,40.
7. Lokalizację kratek ściekowych, oraz przejścia w stropach dla przeprowadzenia orurowania instalacji sanitarnej wykonać z lokalizacją zgodną z projektem branżowym instalacji sanitarnych.

Inwestor	**Gmina Bobowa**
Nazwa inwestycji	**Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Bobowa"**
Stadium	**Projekt budowlany. Konstrukcja.**
Obiekt	**Zblokowany budynek techniczno-technologiczny**
Nazwa rys.	**Zbrojenie płyt. Segment III.**

Projektował	Sprawdził	Opracował	Data	Nr rys.	Skala
Inż. Józef Płata GP-63/474/76	**mgr inż. M. Mączyńska RP-70/92**	**A. Magdoń**	**01.2007**	**K-18**	**1:50 1:25**

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32 30-653 Kraków