



Stal wg wykazów  
Elektrody ES10HA (dla stali nierdzewnej)

- Uwagi:
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami zestawczymi i projektami branżowymi.
  2. Spoiny nie oznaczone wykonać grubości  $a=0,7g$ ;  
 $g$  – grubość cieńszego z łączonych elementów.
  3. W razie niejasności skontaktować się z projektantem.
  4.  $\pm 0,00=268,40$ .
  5. Marki osadzić przed betonowaniem.

|   |  |                        |                 |                 |               |
|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Investor  | Gmina Bobowa                                   |                        |                 |                 |               |
| Nazwa inwestycji                                  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Bobowa"        |                        |                 |                 |               |
| Stadium   | Projekt budowlany. Konstrukcja.                |                        |                 |                 |               |
| Opiekt  | Złokowany budynek techniczno-technologiczny    |                        |                 |                 |               |
| Nazwa rys.  | Stupy i marki stalowe. Segment II.             |                        |                 |                 |               |
| Projektował<br>Inż. Józef Piata<br>IP-63/474/76   | Sprawdził<br>mgr inż. M. Mączyńska<br>RP-70/92 | Opracował<br>A. Magdon | Data<br>01.2007 | Nr rys.<br>K-21 | Skala<br>1:10 |
| <b>EKOSYSTEM</b> ul. Kordiana 52/32 30-653 Kraków |  |                        |                 |                 |               |