



Marka M-1 szt.1

1:10




Klapa K-1 szt.1

1:10




2-2

1:10


$$\frac{3-3}{3}$$

1:10



UWAGI:

1. Rozporządzać łącznie z rysunkami architektonicznymi, rysunkami zestawowymi i projektami branżowymi.
2. Spójny nie oznaczone wykonać grubości $a=0,7g$;
3. g – grubość cięsnego z łączonych elementów.
3. Spójny czołowe zeszlifować w celu uzyskania gładkiej powierzchni.

Stal H18N9T
Elektrody ES10HA

Investor	Gmina Bobowa.				
Nazwa inwestycji	Rehabilitacja oczyszczalni ścieków "Bobowa".				
Stadium	Projekt budowlany. Konstrukcja.				
Obiekt	Pompiownia ścieków.				
Nazwa rys.	Elementy stalowe. Marka M-1 i klapa K1-1.				
Projektował	Sprawdził	Opracował	Data	Nr rys.	Skala
inż. Józef Pata	mgr inż. M. Maczyńska	inż. E. Guca	01.2007	K-27	1:5
GP-63/474/76	RP-70/92				1:10