

# URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/2/2009

Bobowa, 2009-03-09

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/2/2009. Nazwa zadania: **Odbudowa mostu na rzece Biała Tarnowska w km.56+700 w ciągu drogi gminnej K- 270147 w m. Sędziszowa, gmina Bobowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2008r.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytania i odpowiedzi:

- poz. 44 przedmiaru – brak osadzenie kotew na kleju – przyjęto tylko montaż zbrojenia bez nakładów kleju

***W załączeniu przedmiar uzupełniający.***

- brak w przedmiarach zabezpieczenia – podparcia konstrukcji stalowej na czas wykonywania robót rozbiórkowych oraz betonowych

***Koszty te należy uwzględnić w całościowej kalkulacji w zależności od przyjętej technologii.***

- brak w przedmiarach montażu i rozbiórki rusztowań do wykonania piaskowania, malowania i wzmocnienia istniejącej konstrukcji

***Koszty te należy uwzględnić w całościowej kalkulacji w zależności od przyjętej technologii.***

- brak zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody i powietrza w trakcie piaskowania i malowania konstrukcji stalowej

***Koszty te należy uwzględnić w całościowej kalkulacji w zależności od przyjętej technologii.***

- brak w przedmiarach piaskowania i młotkowania istniejącej konstrukcji żelbetowej przed obetonowaniem

***Koszty te należy uwzględnić w całościowej kalkulacji w zależności od przyjętej technologii***

- prosimy o podanie typu barieroporeczy mostowych

***Należy stosować barieroporecze mostowe typu sztywne***

- prosimy o podanie typu dylatacji systemowej

***Należy stosować dylatacje bitumiczne szczelne systemowe***

- prosimy o podanie systemu malarskiego na zabezpieczenie konstrukcji stalowej – rodzaj farby, grubości itp.

***Wg. SST oraz posiadające aprobatę IBDiM (Wykonawca przedłoży proponowany system do akceptacji Inspektora***

- prosimy o określenie klasy betonu do zastosowania do budowy mostu – określenie klasy, materiałów z jakich ma być wykonany oraz stopnia wodoszczelności i mrozoodporności

***Wg SST (B30)***

**KSIĄZKA PRZEDMIARÓW**

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m	Poszcz	Razem
1	KNR 2-14 1213-05	Wiercenie otworu w żelbecie pionowo z ładu o głębokości do 25 cm 360	otw. otw.	360.000	
				Razem	360.000
2	Kalk.własna	Kotwy stalowe wklejane klejem epoksydowym. Dostawa i montaż 360	szt szt	360.000	
				Razem	360.000