

URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009

Bobowa, 2009-02-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania

1. Prosimy o podanie przykładowego producenta paneli fasadowych o grubości blachy 1,2 mm.
2. Na rzucie parteru hali sportowej - na ścianach szczytowych od wewnątrz, widoczna jest okładzina ściany z płyt warstwowych grubości 60 mm z rdzeniem ze styropianu. W opisie technicznym nie ma żadnej wzmianki o konieczności montażu płyt warstwowych na wspomnianych ścianach.
Czy w wycenie należy ująć dostawę i montaż płyt warstwowych gr. 60 mm z rdzeniem styropianowym?
Prosimy o określenie czy płyty warstwowe mają być z widocznym czy ukrytym łącznikiem.
3. Prosimy o podanie koloru Ral płyt warstw dachowych.
4. Prosimy o wyjaśnienie jakim kolorem jest kolor GL16.
5. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 23.1 przedmiaru robót budowlanych.
Co zamawiający rozumie przez konstrukcję wsporczą, którą należy ująć w tej pozycji (jednostka obmiaru m)?
6. Która pozycja przedmiaru robót budowlanych ujmuje dostawę i montaż kaset stalowych ściennych?

Odpowiedzi

Ad.1 – np. RUUKKI, można zastosować panele gr. blachy 1,0 mm.

Ad.2 – całość dokumentacji należy czytać łącznie, niektóre informacje zawarte są w części opisowej a niektóre w części rysunkowej. Tak należy ująć wykończenie ścian szczytowych od wewnątrz płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym gr. 60 mm z ukrytym łącznikiem. Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 60mm n. firmy Ruukki typ SPB S, ilość-504.96 m². Pozycję dołożyć do rozdziału 23 "Elewacje strukturalne - panele stalowe" jako poz. 23.5

Ad.3 – RAL 9006- zgodnie z projektem

Ad.4. – RAL 3020 lub 3016 w zależności od możliwości wybranego producenta. Należy jednak pamiętać, że w na rysunkach elewacji w niektórych miejscach, ten sam kolor został użyty jako kolor okładzin tynkarskich. Tym samym używając wybranego koloru dla stolarki, należy zastosować ten sam przy tynkach oznaczonych na rysunkach elewacyjnych kolorem GL16.

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: um@bobowa.pl strona internetowa: www.bobowa.pl

Ad. 5 – Poz 23.1 Konstrukcja wsporcza dla panela fasadowego.

Powyższa pozycja obejmuje całkowity koszt wytworzenia i montażu na elewacji konstrukcji wsporczej dla montażu panela fasadowego. Wycena sporządzona na podstawie szczegółowego rys. technicznego. Kalk. konstrukcji przyjęto w metrach bieżących.

Ad.6 – Poz 23.3 KNRW 205/1007/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z paneli fasadowych montowana metodą tradycyjną, z ociepleniem
Ilość 914.73 m2.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego