

URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009. Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytania :

A. roboty budowlane

2. brak w przedmiarach wewnętrznej okładziny ścian szczytowych sali gimnastycznej z płyty warstwowej. Prosimy o określenie czy ma to być płyta z rdzeniem styropianowym czy z wełny mineralnej oraz zwiększenie grubości płyty (brak płyt o grubości 4 i 6 cm) - prosimy o podanie podstawy wyceny, ilości oraz gdzie te roboty należy ująć w wycenie

ODPOWIEDŹ –Uzupełnienie odp.nr.2

Ad.2 –płyty z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 60mm np. firmy Ruukki typ SPB S, lub równoważne. Wewnętrzna okładzina ścian szczytowych z płyt warstwowych np. firmy Ruki PSPB- S rdzeniem ze styropianu w ilości 504,96 m². Pozycję dołożyć do rozdziału 23 „ elewacje strukturalne – panele stalowe” jako poz. 23.5

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego