

# URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009  
Bobowa, 2009-02-09

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.  
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytania.

1. Roboty budowlane:

Poz. 13.1

Prosimy o potwierdzenie, czy należy wpisać ilość zgodnie z rys. K-A-01 i K-A-02, tzn. 446,80 kg

2. Drenaż:

Poz. 4

Podwójna pozycja. Czy należy uwzględnić obydwie. Jeśli tak, to jaka będzie krotność ?

3. Instalacja elektryczna:

Poz. 1.11

Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót.

Poz. 4.43

Prosimy o wyjaśnienie co wchodzi w skład pozycji?

Poz. 8.13

Prosimy o wyjaśnienie co wchodzi w skład pozycji?

4. Przyłącz wody:

Poz. 59-60

Prosimy o wyjaśnienie do ilu km wywóz gruzu.

Poz. 61-62

Podwójna pozycja. Czy należy uwzględnić obydwie? Proszę o uściślenie do ilu km wywóz gruzu.

5. Instalacje sanitarne:

Poz. 19

Prosimy o potwierdzenie ilości zamieszczonej w przedmiarze.

Poz. 87,88,89

Prosimy o podanie ilości

## Odpowiedzi

Ad.1 – Ilości wszystkich elementów stalowych oraz stali zbrojeniowej, zgodnie z projektem wykonawczym część konstrukcyjna.

Ad.2 – zgodnie z poz.4 „PRZEDMIAR – DRENAŻ”

Ad.3 – ad. 1.11 - poz. kalkulacja własna R+M-należy wycenić roboty zgodnie z opisem

w PW pkt. 4,5

ad.4.43 - R+M -Termostat pomieszczeniowy sterowania nagrzewnicy Volcano 2

ad.8.13 - R+M - Szyna wyrównania potencjałów typ K12

Ad.4 – zgodnie z poz. 60 „PRZEDMIAR – PRZYŁĄCZE WODY...” odległość do 10m,

poz. 61 i 62, zgodnie z przedmiarem stanowią dwie oddzielne pozycje oraz zgodnie z przedmiarem obejmują wywóz na odległość do 50 km

Ad.5 – Poz. 19 dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm –**należy przyjąć ilość 119 szt.**

Poz. 87, 88, 89 została skalkulowana w pozycjach 29-31 przedmiaru dodatkowego i wynosi;

Poz. 87 – 25 szt., poz. 88 – 30 szt., poz. 22 szt.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

---

Kierownik Zamawiającego