

# URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009

Bobowa, 2009-02-09

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009. Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytania.

- prosi się o uzupełnienie parametrów stolarki okiennej tj. ilu komorowy profil PCV, rodzaj szklenia – szyba bezpieczna czy zwykła ? , jakie otwieranie ? ( czy z poziomu podłogi i które okna ?). Proszę o wyjaśnienie czy okna są obustronnie czerwone czy jednostronnie od zewnątrz.

- co oznacza termin drzwi „drewniane”- chodzi o drzwi płytowe czy płycinowe ? ( poza oczywiście drzwiami D-12 w ściankach laminowanych, które winny być z tego samego materiału co ścianka, ponieważ tu drewniane są ciężkie - nie mają filarka )

- ponownie prosi się o uzupełnienie odpowiedzi jaki rodzaj wypełnienia drzwi stalowych ?

( alternatywnie aluminiowych ) tj . przede wszystkim chodzi o rodzaj szklenia czy szybą bezpieczną czy zwykłą i czy jednostronnie czy dwustronnie – poza oczywiście drzwiami p.poz. - (producent wykona szklenie zgodnie z projektem, a w przedmiotowym projekcie brak parametrów szklenia ) .

- ad poz. 4.1 i 4.2 – czy izolacje powłokowe poziome i pionowe fundamentów są jednowarstwowe jak w przedmiarach ?

- ad poz. 11.4 – jaka marka betonu na podjazd betonowy ?

- Ponadto w przesyłanych odpowiedziach na zapytania oferentów brak dokładnych ilości robót pominiętych w przedmiarze bądź błędnie sprzedmiarowanych , prosi się o uzupełnienie .

### Odpowiedzi.

Ad.1 – ilość komór w profilu – 5 komorowe, współczynnik przenikalności nie większy niż 1,3 W/m<sup>2</sup>K, w oknach szyby zwykłe, bez konieczności stosowania urządzeń umożliwiających otwieranie okien z poziomu podłogi, kolor obustronny,

Ad.2 –określenie „drewniane” oznacza, że do produkcji użyto materiałów drewnopochodnych, nie należy stosować skrzydeł z wypełnieniem z materiałów syntetycznych np. plaster miodu, należy stosować skrzydła z wypełnieniem np. z płyt wiórowych,

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: [um@bobowa.pl](mailto:um@bobowa.pl) strona internetowa: [www.bobowa.pl](http://www.bobowa.pl)

Ad.3 – drzwi D4, D3, D6, D7 z zastosowaniem szklenia szkłem bezpiecznym dwustronnie,

Ad.4 –tak jednowarstwowe np. firmy WATERSTOP, z polietylenu o wysokiej gęstości stosowana z tolerującym wilgoć środkiem gruntującym

Ad.5 – B15

Ad.6 –uzupełnia się odpowiedź na pytanie Nr.2 -Wewnętrzna okładzina ścian szczytowych z płyt warstwowych np. typu firmy Ruki PSPB-S z rdzeniem ze styropianu w ilości 504.96 m<sup>2</sup>.

Pozycję dołożyć do rozdziału 23 "Elewacje strukturalne - panele stalowe" jako poz. 23.5, wszystkie pozostałe odpowiedzi zawierają informacje określające prawidłowe wielkości bądź odsyłają do miejsc w dokumentacji projektowej zawierającej takie informacje. Jednocześnie zwraca się uwagę, że podstawę realizacji inwestycji stanowi projekt wykonawczy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

---

Kierownik Zamawiającego