

URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania.

Roboty budowlane:

- ◆ poz. koszt. 6.6 czy nie ma pomyłki w jednostkach obmiarowych ponieważ są m² a przedmiar jest w m³ (winno być 1405,28 m²)
- ◆ poz. 17.10 stanowi przygotowkę natomiast brak jest pozycji kosztorysowej na cokolik z płytek przy schodach
- ◆ czy platforma dla niepełnosprawnych nie podlega wycenie (brak poz. kosztorysowej) – występuje w opisie na str. 36 p 5.10
- ◆ prosimy o podanie parametrów klapy oddymiającej w poz. koszt. 29.4

Roboty drogowe:

- ◆ poz. 1.11 zawiera pogrubienie 27-krotne natomiast w projekcie podsypka cemi-piaskowa pod nawierzchnię z kostki stanowi 4 cm (poz.10.10) czy przyjąć do wyceny w/w krotność
- ◆ poz. 1,7,1,8,1,9 czy można zastosować jako podbudowę pod nawierzchnię żużel wielkopieczowy (dokumentacja alternatywna) czy kruszywa łamane jak w poz. kosztorysowych

Instalacje:

- ◆ poz. koszt. 7 przyłącz gazu czy należy ująć w nakładach materiałowych do wyceny gazomierz (parametry) czy jest to dostawa inwestora
- ◆ poz. koszt. 19 przyłącz wody brak wodomierza w nakładach materiałowych czy jest to materiał inwestora
- ◆ poz. 87,88,89 brak przedmiaru na podejścia pod urządzenia sanitarne
- ◆ brak poz. koszt. na filtry magnetyczne wg specyfikacji str. 17 ozn. F3/4, F40, F50, F65, FW1
- ◆ poz. 159 koszt. c.o. ile zaworów 3-drogowych fi. 20 mm należy przyjąć do wyceny –

wg zestawienia str. 16 poz. 27 jest 3 szt natomiast w kosztorysie jest 1 szt.

- ◆ brak poz. kosztorysowej na urządzenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka, bateria, syfon, uchwyty) projekt pom, P13

Odpowiedzi.

Ad.1 – W poz. kosztorysowej 6.6 “ Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, podposadzkowy” - Przyjąć należy ilość 70,44m³

Ad.2 – wycenić zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót poz. 17.10, ilość 159,16 mb cokolika o wys. 15 cm

Ad.3 – Podlega, platforma przychodowa o torze prostym, napęd elektryczny, zasilanie 230V, AC, 50Hz, silnik 24V,DC,500W- kalkulacja własna w oparciu o wytyczne producenta (dostawcy).

Ad.4 – Zgodnie z obowiązującymi przepisami brak jest konieczności wykonania w tym obiekcie pełnej instalacji alarmowej jak i oddymiającej. Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika, pomyślano w projekcie możliwości manualnego uchylenia wyłączów dachowych z poziomu posadzki. System ten pozwoli w przypadku zaistnienia konieczności zwiększyć wymianę powietrza jak również przyspieszyć usuwanie dymu.

Ad.5 – Pozycja kosztorysowej 1.11 i 1.12 to wywóz rozebranego asfaltu wraz z podbudową na odległość 1+5 km. Przyjęto 916,30m²x (0,08+0,15)

Ad.6 – należy stosować materiały dopuszczone w projekcie wykonawczym (kruszywo łamane lub żużlowe)

Ad.7 – gazomierz jest dostarczany przez dysponenta sieci,

Ad.8 – należy ująć wodomierz zgodnie z poz.1 instalacje wody, przedmiaru

Ad.9 – Poz. 87, 88, 89 została skalkulowana w pozycjach 29-31 przedmiaru dodatkowego i wynosi;Poz. 87 – 25 szt., poz. 88 – 30 szt., poz. 22 szt.

Ad.10 – filtry MWF i BWT – poz. 73 – 76 kosztorysu dodatkowego, w ilościach;

- filtr MWF o śr. Nominalnej 20 mm 1 szt.

- filtr MWF o śr. Nominalnej 32 mm 1 szt.

- filtr MWF o śr. Nominalnej 50 mm 1 szt.

- filtr BWT o śr. Nominalnej 20 mm 1 szt.

Ad.11 – przyjąć zgodnie z zestawieniem

Ad.12 – wliczono w ogólną ilość urządzeń

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: um@bobowa.pl strona internetowa: www.bobowa.pl