

# URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009  
Bobowa, 2009-02-03

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.  
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Treść zapytania :

1. Czy do ofert należy dołączyć kosztorysy ofertowe?
2. Czy do oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo- finansowy?
3. W przypadku konieczności zamieszczenia w ofercie harmonogramu rzeczowo- finansowego, prosimy o zamieszczenie wzoru harmonogramu rzeczowo- finansowego.
4. Na planie sytuacyjnym widoczne są 4 szt drzew do usunięcia. Czy opłaty za usunięcie drzew należy uwzględnić w wycenie? Prosimy o podanie rodzaju drzew do usunięcia oraz ich pierśnicy.
5. Czy w wycenie należy uwzględnić platformę dla niepełnosprawnych o torze prostoliniowym? W przedmiarze udostępnionym przez Inwestora brak pozycji na dostawę i montaż takiej platformy. Prosimy o podanie parametrów technicznych platformy dla niepełnosprawnych.
6. Czy do zakresu Wykonawcy należy wykonanie terenów zielonych- trawników posadzenie krzewów i drzew? Roboty te nie zostały uwzględnione w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności ujęcia powyższych robót w wycenie, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te roboty wraz z podaniem ilości.
7. Prosimy o podanie parametrów technicznych siedzisk na trybunach. Czy mają to być siedziska z oparciem.

### Odpowiedzi Zamawiającego

Ad.1 Nie- po wyborze oferty Wykonawcy przedłoży kosztorys ofertowy , który ma być załącznikiem do umowy. Rozdział XV SIWZ.

Ad.2 Nie – harmonogram rzeczowo- finansowy będzie załącznikiem do umowy z wybranym Wykonawcą.

Ad.3

Nie dotyczy.

Ad. 4 Usunięcie drzew należeć będzie do Zamawiającego.

Ad.5– platforma przychodowa o torze prostym, napęd elektryczny, zasilanie 230V, AC, 50Hz, silnik 24V,DC,500W- kalkulacja własna w oparciu o wytyczne producenta (dostawcy).

Ad.6 – ze względu na redukcję kosztów nie brano pod uwagę urządzenia terenów zielonych. W projekcie oprócz trawników nie przewidziano żadnych elementów

zieleni średniej i wysokiej. Teren po wykonaniu robót wyrównać i uporządkować – zgodnie z Roz. 1. koszt. „roboty ziemne”.

Ad.7 – siedziska bez oparc (lekki profil tylny) montowane za pośrednictwem systemowych rusztów do posadzki bądź frontu uskoku. Sposób doboru montażu pozostawia się na etapie robót wykończeniowych w gestii porozumienia pomiędzy inwestorem a wykonawcą (najkorzystniejsze rozwiązanie). Wymiary siedzisk szer. 41, gł. 37 cm. (np. siedziska MondoSeat 1 lub równoważne).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

---

Kierownik Zamawiającego