

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.10.2011 Nazwa zadania

**Wykonanie zadania zaprojektuj i wybuduj pn.: Stacja uzdatniania wody do budynków odbudowywanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010r w m Siedliska i Wilczyska w Gminie Bobowa- w zakresie budowy węzła koagulacji wody powierzchniowej wraz z instalacjami oraz adaptacją istniejących obiektów na potrzeby procesu koagulacji.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie :**

Czy pod pojęciem” rozwiązać problem utylizacji osadów pokoagulacyjnych należy rozumieć konieczność zastosowania systemu ciągłego odprowadzania osadu, jego zagęszczenia, odwodnienia oraz składowania?

### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „ rozwiązać problem utylizacji osadów pokoagulacyjnych należy rozumieć tylko konieczność zastosowania systemu okresowego odprowadzania osadów z osadników i składowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

---

Kierownik Zamawiającego