


Rozdzielnia TDZ
na zewnętrznej ścianie budynku



obwody oświetlenia
boisko wielofunkcyjne

obwody oświetlenia
boisko wielofunkcyjne

obwody oświetlenia
boisko do piłki nożnej

obwody oświetlenia
boisko do piłki nożnej

obwody gniazd

TDZ
P_n= 17,5 kW
P_{sZ}= 15,4 kW
I_{sZ}= 23,5 A
I_b = 25 A

Uwaga! Całosc isntalacji wykonac zgodnie z
PBE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Dłkioru Robot Budowlano Montazowych
tom V Instalacje elektryczne

400 / 231 V
ukt. TN-C-S

Jednostka projektująca "ETA" Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz				
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH DLA PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO MINISTERSTWA SPORTU				
Obiekt i adres ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH DLA POTRZEB PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" dz.nr 778/1, 778/4, obr. BOBOWA, woj. MAŁOPOLSKIE		Opracowanie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Inwestor Urząd Miasta Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa		Skala b.s.	Data 05. 2009r	Numer rysunku 9
Typul rysunku Schemat rozdzielni oświetleniowej				
Projektant : mgr inż. Maciej Szuflicki GAS 8340/A-12/87	Podpis	Sprawdzający : mgr inż. Jan Szkolnicki GT.III-1229/A-125/77		Podpis
				Specjalność Instalacje Elektryczne