



Wszyscy uczestnicy

biorący udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:
„Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.”

Odpowiadając na pismo z dnia 10.06.2008 r. jednego z Wykonawców o udzielenie wyjaśnień dot. kosztorysu ślepego w/w przetargu – Zamawiający informuje:

Pytanie 1: Kosztorys ślepy modernizacja c.o. - prosimy o podanie nakładów robocizny i sprzętu ponieważ nie zostały one uwzględnione w kosztorysie. Jaki jest tego powód.

Odp: W pozycjach dotyczących modernizacji c.o. należy przyjąć cenę ryczałtową tzn. pod pozycją materiały zawarte są nakłady materiałów robocizny i sprzętu. Powodem takiego podejścia jest brak projektu modernizacji c.o. (niewymagany) w którym określone byłyby średnice przygrzejnikowych zaworów termostatycznych ich rodzaj oraz nastawa wstępna.

W przypadku tym średnica zaworów będzie określona przez Wykonawcę na budowie.

Pytanie 2: Kosztorys ślepy docieplenie stropodachów – w pozycjach 1, 2, 3, prosimy o podanie nakładów robocizny i sprzętu ponieważ nie zostały one uwzględnione w kosztorysie. Jaki jest tego powód.

Odp: W pozycjach dotyczących modernizacji c.o. przyjęto cenę ryczałtową tzn. pod pozycją materiały zawarte są nakłady materiałów robocizny i sprzętu. W praktyce budowlanej docieplenie stropodachu wykonane w technologii „blow-in” wyceniane jest w oparciu o m³ materiału termoizolacyjnego. Metoda ta polega bowiem na wdmuchiowaniu luźnych włókien wełny mineralnej przy pomocy sprężonego powietrza specjalistycznym agregatem ustawionym na zewnątrz przestrzeni wentylowanej.

Pytanie 3: Kosztorys ślepy docieplenie ścian – w pozycji 44 prosimy o podanie nakładów robocizny i sprzętu ponieważ nie zostały one uwzględnione w kosztorysie. Jaki jest tego powód.

Odp: W pozycji 44 dotyczącej przełożenia kabli telefonicznych występujących na elewacji przyjęto cenę ryczałtową tzn. pod pozycją materiały zawarte są nakłady materiałów robocizny i sprzętu. Powodem takiego podejścia jest nietypowy i drobny charakter pozycji.

Z poważaniem