

Ustalenia dotyczące wyceny robót branży elektrycznej do zadania inwestycyjnego :

„Adaptacja pom. na pomieszczenia biurowe ZAS w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej”.

1 Korytarz wejściowy K1:

- 1 wypust świetlny
- 1 gniazdo ogólnego użytku p/t (porządkowe i pozostałe) na wysokości 0,5m
- wypust dla grzejnika

2 Pom. biurowe nr1:

- 2 wypusty świetlne
- 4 gniazda ogólnego użytku p/t
- 2 gniazda podwójne wydzielone 230 V p/t (data –kodowane)
- 2 gniazda telefoniczne p/t typu RJ12
- 3 gniazda logiczne komputerowe p/t typu RJ45 kat.5e (2 stanowiska K + drukarka D)
- wypust dla grzejnika

3 Pom. biurowe nr2:

- 3 wypusty świetlne
- 4 gniazda ogólnego użytku p/t
- 2 gniazda podwójne wydzielone 230 V p/t (data –kodowane)
- 2 gniazda telefoniczne p/t typu RJ12
- 3 gniazda logiczne komputerowe p/t typu RJ45 kat.5e (2 stanowiska K + drukarka D)
- wypust dla grzejnika

4 Korytarz wewnętrzny K2:

- rozdzielnia elektryczna RE1 (zasilanie z klatki schodowej)
- 1 wypust świetlny
- 3 gniazda ogólnego użytku p/t (kącik socjalny, ksero ,porządkowe)
- 1 gniazda logiczne komputerowe (stanowisko drukarki)
- szafa kablowa naścienna SU-19” + zasilanie 230V
- wypust dla grzejnika

5 Pom. WC

- 1 wypust świetlny

- 2 gniazda ogólnego użytku n/t (ogólnego użytku)
- wypust dla grzejnika

6 Pom. biurowe nr 3:

- 1 wypust świetlny
- 2 gniazda ogólnego użytku p/t
- 2 gniazda podwójne wydzielone 230 V p/t (data –kodowane)
- 1 gniazda telefoniczne p/t typu RJ12
- 2 gniazda logiczne komputerowe p/t typu RJ45 kat.5e
- wypust dla grzejnika

3 Pom. biurowe nr4:

- 3 wypusty świetlne
- 4 gniazda ogólnego użytku p/t
- 2 gniazda podwójne wydzielone 230 V p/t (data –kodowane)
- 2 gniazda telefoniczne p/t typu RJ12
- 3 gniazda logiczne komputerowe p/t typu RJ45 kat.5e (2 stanowiska + drukarka)
- 2 wypusty dla grzejnika

Uwagi:

Wycena robót nie ujmuje :

1. Instalacja elektryczna :

- oprav oświetleniowych

2. Instalacja komputerowa logiczna:

- urządzeń aktywnych instalacji komputerowej (router, przełącznika typu switch),serwera i oprogramowania sieciowego oraz stacji roboczych tj. komputerów

3.Instalacja telefoniczna:

- przyłącza telefonicznego np. z sieci TPSA
- centrali telefonicznej
- aparatu systemowego i pozostałych na stanowiskach roboczych