




PRZEKROJ A-A 1



## PRZEKRÓJ C-C



### PRZEKRÓJ B-B



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA STUDZIENK

- 1 - Właz żeliwny  $\phi$  600 mm - typu ciężkiego z zamknięciem
- 2 - Pierścień wyrównawczy 6, 8 lub 10 cm
- 3 - Płyta przykrywowa
- 4 - Kręgi studzienne  $\phi$  1200, h=100 cm lub 50 cm lub 25 cm
- 5 - Stopnie złączowe
- 6 - Uszczelka gumowa
- 7 - Podstawa studni z:
  - kinetą,
  - wbudowanymi przegubami GE dla rur kamionkowych
- 8 - Króciec kamionkowy GZ, GA L = 750 mm
- 9 - Przegub GE dla rur kamionkowych
- 10 - Spocznik
- 11 - Kinetą
- 12 - Podbudowa - beton B75

**IZOLAC.IA:**

woda nieagresywna i słabo agresywna:

**POZIOMA:** 2 x papa na lepiku asfaltowym

PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R"

2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt na goraco

woda średnio agresywna i silnie agresywna:

- a) do wys. zw. wody gruntowej nad podłoże:

B75: izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej

b) zwierciadło wody gruntowej powyżej 1,0 m od podłoża:

BOZIOMA: 3 x papa na lepiku asfaltowym z wypełniaczem

FOZIOMA. z x papa na lepiku asfaltowym z wypełniaczem mineralnym (np. grès wapienny)

**BIONOWA:** impregnacja powierzchni 3 x szablą "B"

3 warstwy: masa szalunkowa, szkielet "B", mata szklana BM 1004

2 warstwy masy asfaltowej, abizol "P", mata szklana, abizol "P", 1 warstwa abizolu "C"

**UWAGA:**

1. Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
2. W terenie zielonym właz studni wynieść 20 cm ponad poziom terenu

<b>AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>architekt Dorota Krzyżanowska</b> <b>33-100 TARNÓW, UL. TUCHOWSKA 25a</b> tel/fax: (14) 626 80 90, 604 257 169, e-mail: archdtk@wp.pl		OBIĘT: PARKING NA DZ. NR 708/5 W STRÓŻNEJ, GM. BOBOWA		
		CZĘŚĆ: BRANŻA: SANITARNA		
PROJEKTOWAŁ: inż. ZDZISŁAW RZESZUTEK	PODPIS:  	NAZWA RYSUNKU: STUDNIA KANALIZACYJNA		
NR UPRAWNIENI: w specj. sanit. 355/82				
OPRACOWAŁ: inż. TOMASZ GIL	PODPIS:  	SKALA: –	DATA: MAJ 2012r.	NR RYS. S–3
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYŚWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.				