


Tabliczki sterownicze obiektowe dla studni SG1,SG2,SG3

wyposażenie wg rys.3.14-3.16

Tabliczki zamontować w obudowach z tworzywa II klasy IP 65.




do wykonania
3 komplety

Tabliczki sterownicze obiektowe dla studni SG4,SG5,SG6

wyposażenie wg rys.3.17-3.19

Tabliczki zamontować w obudowach z tworzywa II klasy IP 65.




do wykonania
3 komplety

Tabliczki sterownicze obiektowe dla sprężarek i chloratorów

wyposażenie wg rys.3.20-3.23

Tabliczki zamontować w obudowach z tworzywa II klasy IP 65.



do wykonania
4 komplety

Zmiana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obiekt	Przyłączenie studni głębinowych do istniejącej stacji wodociągowej w miejscowości Bobowa	Data	XII 2006
Projektował	inż.Leszek Słowik			Temat		Skala	
Inwestor	Gmina Bobowa					Rys.nr	4.2