



Tabliczki opisowe

1. SG1
 2. SG2
 3. SG3
 4. SG4
 5. SG4 rez
 6. SG5
 7. SG5 rez
 8. SG6
 9. SG6 rez
 10. Sprężarka nr 1
 11. Sprężarka nr 2
 12. Chlorator nr 1
 13. Chlorator nr 2
 14. Sprężone powietrze do płukania
 15. Woda do płukania
 20. Czas pracy
 21. Praca
 22. Blokada
 23. Kasowanie blokady
 24. 1-zał 2-wył 3-auto
 25. Otw./Zam.
 26. Zam.
 27. Otw.
 28. 1-ręczne 2-wyłącz 3-auto
 31. Filtr nr 1
 32. Filtr nr 2
 33. Filtr nr 3
 34. Filtr nr 4
 35. Filtr nr 5
 36. Filtr nr 6
 37. Zatrzymany program płukania
 38. Restart programu płukania
 39. Kasowanie alarmu
 40. Kontrola lampek
- A. Analizator sieciowy**
B. Ciśnienie wody w sieci
C. Filtrowanie dopływ
D. Filtrowanie odpływ
E. Płukanie dopływ
F. Płukanie odpływ

Zmiana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obiekt <i>Przyłączenie studni głębinowych do istniejącej stacji wodociągowej w miejscowości Bobowa</i>	Data <i>XII 2006</i>
Projektował	<i>inż.Leszek Słowik</i>				Skala
Inwestor	<i>Gmina Bobowa</i>			Temat Szafa rozdzielczo-sterownicza SRS elewacja	Rys.nr 4