



WÓJT GMINY BOBOWA

Nr. 341/7/08

Bobowa, dnia 23.06.2008 r

Wszyscy uczestnicy

biorący udział w przetargu na zadanie „**Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Wilczyskach**”. Odpowiadając na pismo z dnia 20.06.2008r. jednego z wykonawców o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego w/w przetargu – Zamawiający informuje:

Pytanie 1: W specyfikacji w formie tabeli przedstawione są wymiary okien i oznaczenie ich pewnym symbolem, a na kolejnych stronach przedstawiony jest wygląd i sposób otwierania stolarki okiennej do wbudowania. Brak jest powiązania pomiędzy tymi zagadnieniami.

W związku z powyższym proszę o dokładne sprecyzowanie jaki jest sposób otwierania i jak wygląda okno o danym symbolu (symbole z tabeli O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8,OS)

Odp: Wyjaśnienie zostanie załączone w piśmie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobowa w formie zestawienia.

Pytanie 2: Proszę o określenie szczegółów odnośnie wyglądu drzwi. Jaka powinna być szyba, czy ma być samozamykacz, antaba, czy mają być jakieś okucia.


Odp: Szyba bezpieczna współczynnik V szyby 1,10 (m²*K). Stolarka drzwiowa przeznaczona do wymiany o wyglądzie jak podano w załączonej kolorystyce. Zamontować samozamykacz podwójne zamykanie, antaba mała.

Z poważaniem

Załącznik:

1) Zestawienie

Wygląd i sposób otwierania stolarki okiennej do wbudowania – Budynek Przedszkole
Samorządowe w Wilezyskach



UWAGA:

Stołarka okienna PCV kolor biały, współczynnik V szyby 1.10 W (m²*K). Profil pięciokomorowy, szyba zespolona wypełniona gazem, powłoka niskoemisyjna.


Sposób otwierania : rozwierane, uchylno-rozwieme, uchylne.

Przed przystąpieniem do wyceny wykonawca dokona szczegółowych pomiarów stolarki okiennej oraz ilości okien do zamontowania.


38-350 Bobowa, Bobowa 57

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: ug@bobowa.pl strona internetowa: www.bobowa.pl



← 05 szt 3



← 03 szt 1

UWAGA:

Stolarka okienna PCV kolor biały, współczynnik V szyby 1.10 W ($m^2 \cdot K$). Profil pięciokomorowy, szyba zespolona wypełniona gazem, powłoka niskoemisyjna.

Sposób otwierania : rozwierane, uchylno-rozwiernie, uchylne.

Przed przystąpieniem do wyceny wykonawca dokona szczegółowych pomiarów stolarki okiennej oraz ilości okien do zamontowania.

38-350 Bobowa, Bobowa 57

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: ug@bobowa.pl strona internetowa: www.bobowa.pl